"СОГЛАСОВАНО"
Министр
Жилищно-Коммунального хозяйства и энергетики
Республики Саха (Якутия)
_____В.П. Емельянов
" 01 " сентября 2025 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Якутское РДУ
_____С.Н. Кистин
" 28 " августа 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
филиала АО "ДРСК"
"Южно-Якутские электрические сети"
_____А.Н. Кулёмин
"01" 09 2025 г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг.

по Филиалу АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети" на территории Алданского и Нерюнгринского административных районов Республики Саха (Якутия)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Номер очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Газпром Трансгаз Томск"	ПС 220 кВ КС-4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2
2	АО ГОК Инаглинский	ПС 220 кВ Налдинская	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
3	ООО "ТранснефтьВосток" НерРНУ	*ПС 220 кВ НПС-15 (в том числе ПС 220 кВ НПС-16, ПС 220 кВ НПС-17, ПС 220 кВ НПС-18)										102,2
Итого по филиалу АО "ДРСК" "Южно - Якутские электрические сети"			0,6	1,2	1,8	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	5,5	**108,4**
Энергорайон №1, включающий в себя ПС 220 кв НПС-15, ПП 220 кВ Амга, ПС 220 кВ НПС-16												
1	ООО "ТранснефтьВосток" НерРНУ	*ПС 220 кВ НПС-15 (в том числе ПС 220 кВ НПС-16)										57,0
Итого по Энергорайону № 1												**57,0**
Энергорайон №2, ограниченный ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18, ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Налдинская, ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-19; ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Малый Нимныр; ВЛ 220 кВ Нижний Куранах — НПС-15 с отпайкой на ПС НПС-16, ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Амга с отпайкой на ПС НПС-16; КВЛ 220 кВ Томмот - Майя 1 и II цепь.												
1	ООО "Газпром Трансгаз Томск"	ПС 220 кВ КС-4	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2
2	АО ГОК Инаглинский	ПС 220 кВ Налдинская	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
3	ООО "ТранснефтьВосток" НерРНУ	*ПС 220 кВ НПС-15 (в том числе ПС 220 кВ НПС-17, ПС 220 кВ НПС-18)										45,2
Итого по Энергорайону № 2			0,6	1,2	1,8	2,5	3,1	3,7	4,3	4,9	5,5	**51,4**

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (минус 42 °С)

*При вводе графика ограничения режима потребления электрической мощности воздействие будет оказано только на присоединения НПС-15. Снижение объемов потребления на НПС-16, НПС-17, НПС-18 будет осуществлено в рамках работы системы автоматизированного управления ООО «Транснефть-Восток»

Заместитель директора – главный инженер АО "ДРСК" "ЮЯЭС" ***Е.Ю. Сальников***