Параметры:

Начало периода: 01.10.2024 0:00:00
Конец периода: 01.01.2025 0:00:00
Подразделение: АО "ДРСК"

Работа АЧР, САОН, ГАО, АОПО

Филиал, СП	U, кВ	ПС, ЛЭП, Присоединение	Дата и время отключения	Дата и время включения основного потр.	Время простоя основного потр.	Дата и время полного включения оборуд.	Время простоя оборуд.	РЗА, ПА, ГАО	АПВ	РПВ	Выявленные замечания, дополнительная информация	Основной потребитель запитан от	Потребитель, соц.значимые объекты	Р, МВт	Население	Количество ТП	Погодные условия
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 Бурейск – Кам.Карьер	04.12.2024 09:19	04.12.2024 14:03	4:44	04.12.2024 14:03	4:44	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 1	1,55			-23°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ "Бурейск-Родионовка"	04.12.2024 09:19	04.12.2024 13:39	4:20	04.12.2024 13:39	4:20	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. По сообщению диспетчера ЕДДС котельная с. Родионовка запитана от резервного генератора в 11:00.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 4	0,35	552	11	-23°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	35 кВ	ВЛ-35 кВ А-Ст.Райчихка	04.12.2024 09:20	04.12.2024 13:35	4:15	04.12.2024 13:35	4:15	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 5 в/ч - 1 мед. учр. - 3 школы, д/с - 4 кот. - 5 орг. связи - 13	0,49	897	27	+20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-9	04.12.2024 09:13	04.12.2024 15:44	6:31	04.12.2024 15:44	6:31	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,82	300	29	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кооперативная\Ф-4	04.12.2024 09:13	04.12.2024 14:29	5:16	04.12.2024 14:29	5:16	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	2,72	550	25	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-26	04.12.2024 09:14	04.12.2024 17:01	7:47	04.12.2024 17:01	7:47	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,54			0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-27	04.12.2024 09:14	04.12.2024 17:01	7:47	04.12.2024 17:01	7:47	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			1,05	100	2	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Береговая\Ф-1	04.12.2024 09:14	04.12.2024 13:16	4:02	04.12.2024 13:16	4:02	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Согласно графика временного ограничения потребителя		в/ч - 1кот. - 1	0,25	100	7	-15°С, 3 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-2а	04.12.2024 09:14	04.12.2024 17:01	7:47	04.12.2024 17:01	7:47	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,59	80	1	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-18	04.12.2024 09:14	04.12.2024 14:23	5:09	04.12.2024 14:23	5:09	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 1	1,41	60	6	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-5	04.12.2024 09:14	04.12.2024 19:53	10:39	04.12.2024 19:53	10:39	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. СЭО нет и населения нет.			0,58		8	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Береговая\Ф-3	04.12.2024 09:14	04.12.2024 13:16	4:02	04.12.2024 13:16	4:02	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Согласно графика временного ограничения потребителя			0,17	90	8	-15°С, 3 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-20	04.12.2024 09:14	04.12.2024 14:23	5:09	04.12.2024 14:23	5:09	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 1	1,68	120	4	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Береговая\Ф-6	04.12.2024 09:14	04.12.2024 13:16	4:02	04.12.2024 13:16	4:02	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Согласно графика временного ограничения потребителя		орг. связи - 1	0,05		1	-15°С, 3 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-2	04.12.2024 09:15	04.12.2024 14:30	5:15	04.12.2024 14:30	5:15	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 2	1,93	1 400	24	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-27	04.12.2024 09:15	04.12.2024 14:55	5:40	04.12.2024 14:55	5:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			2,40	350	17	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-7	04.12.2024 09:15	04.12.2024 14:34	5:19	04.12.2024 14:34	5:19	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			1,31	3 600	5	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-4	04.12.2024 09:16	04.12.2024 14:47	5:31	04.12.2024 14:47	5:31	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 2	4,31	100	42	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-7	04.12.2024 09:17	04.12.2024 14:18	5:01	04.12.2024 14:18	5:01	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		в/ч - 1	2,49	223	22	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-13 прямой	04.12.2024 09:17	04.12.2024 14:56	5:39	04.12.2024 14:56	5:39	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 6	2,98	550	16	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-15	04.12.2024 09:17	04.12.2024 14:06	4:49	04.12.2024 14:06	4:49	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			2,00	170	13	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-14	04.12.2024 09:17	04.12.2024 16:00	6:43	04.12.2024 16:00	6:43	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. водосн. - 3 школы, д/с - 1 орг. связи - 1	4,48	540	3	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Хвойная\Ф-9	04.12.2024 09:19	04.12.2024 14:05	4:46	04.12.2024 14:05	4:46	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 5	0,66	930	11	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базай\Ф-5	04.12.2024 09:30	04.12.2024 14:26	4:56	04.12.2024 14:26	4:56	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		кот. - 1	1,97		1	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Озерная фидера 10 кВ №3,5,8,9	04.12.2024 09:30	04.12.2024 11:30	2:00	04.12.2024 11:30	2:00	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 угольные и горюче-смазочные - 4 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 6	0,35	1 332	22	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Базай\Ф-8	04.12.2024 09:30	04.12.2024 14:26	4:56	04.12.2024 14:26	4:56	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		кот. - 1	0,08		1	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмит.\Ф-11	04.12.2024 09:57	04.12.2024 14:37	4:40	04.12.2024 14:37	4:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,03		1	-15°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмит.\Ф-10	04.12.2024 09:57	04.12.2024 14:37	4:40	04.12.2024 14:37	4:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,36	245	4	-15°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмит.\Ф-18	04.12.2024 09:57	04.12.2024 14:37	4:40	04.12.2024 14:37	4:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		мед. учр. - 1	0,18	160	11	-15°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмит.\Ф-5	04.12.2024 09:57	04.12.2024 14:37	4:40	04.12.2024 14:37	4:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,28	390	3	-15°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмит.\Ф-4	04.12.2024 09:57	04.12.2024 14:37	4:40	04.12.2024 14:37	4:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 1	0,28		4	-15°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дмит.\Ф-15	04.12.2024 09:57	04.12.2024 14:37	4:40	04.12.2024 14:37	4:40	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,02			-15°С, 5 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-8	04.12.2024 10:09	04.12.2024 13:30	3:21	04.12.2024 13:30	3:21	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,15	50	1	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-9	04.12.2024 10:09	04.12.2024 13:30	3:21	04.12.2024 13:30	3:21	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 орг. связи - 4	1,52	420	27	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-5	04.12.2024 10:09	04.12.2024 13:30	3:21	04.12.2024 13:30	3:21	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	1,72	770	37	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-3	04.12.2024 10:09	04.12.2024 13:30	3:21	04.12.2024 13:30	3:21	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1	1,86	400	21	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Владимировка\Ф-10	04.12.2024 10:09	04.12.2024 13:25	3:16	04.12.2024 13:25	3:16	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. связи - 4	3,95	320	23	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Полевая\Ф-19	04.12.2024 11:00	04.12.2024 13:00	2:00	04.12.2024 13:00	2:00	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Ввод ГВО		орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 1	0,27	859	10	-14°С, 4 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Полевая\Ф-1	04.12.2024 11:00	04.12.2024 13:00	2:00	04.12.2024 13:00	2:00	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Ввод ГВО			0,02	170	2	-14°С, 4 м/с, Снег
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-2	04.12.2024 11:36	04.12.2024 14:06	2:30	04.12.2024 14:06	2:30	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			1,02	90	18	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-1	04.12.2024 14:06	04.12.2024 18:05	3:59	04.12.2024 18:05	3:59	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замен по ТУ.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	3,00	550	36	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Западная\Ф-22	04.12.2024 14:18	04.12.2024 16:30	2:12	04.12.2024 16:30	2:12	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			3,00	1 400	18	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-18	04.12.2024 14:23	04.12.2024 15:44	1:21	04.12.2024 15:44	1:21	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,50	108	18	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-5	04.12.2024 14:23	04.12.2024 18:43	4:20	04.12.2024 18:43	4:20	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			3,04	170	13	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-28	04.12.2024 14:35	04.12.2024 18:37	4:02	04.12.2024 18:37	4:02	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,50		10	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-8	04.12.2024 14:35	04.12.2024 16:37	2:02	04.12.2024 16:37	2:02	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			1,20	1 836	9	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Кирпичная\Ф-7К	04.12.2024 15:44	04.12.2024 18:03	2:19	04.12.2024 18:03	2:19	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,04	100	7	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Центральная\Ф-39	04.12.2024 15:44	04.12.2024 18:27	2:43	04.12.2024 18:27	2:43	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,87		10	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-20	04.12.2024 16:30	04.12.2024 19:21	2:51	04.12.2024 19:21	2:51	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			2,65	1 335	18	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Новая\Ф-33к	04.12.2024 16:37	04.12.2024 19:54	3:17	04.12.2024 19:54	3:17	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,30		9	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-16	04.12.2024 16:37	04.12.2024 19:52	3:15	04.12.2024 19:52	3:15	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,82		2	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 35 кВ Астрахановка\Ф-25	04.12.2024 17:59	04.12.2024 19:52	1:53	04.12.2024 19:52	1:53	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,68	800	11	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Дачная\Ф-15	04.12.2024 18:03	04.12.2024 19:51	1:48	04.12.2024 19:51	1:48	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.		орг. водосн. - 1 орг. связи - 2	1,86	1 080	23	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Северная\Ф-25	04.12.2024 18:27	04.12.2024 19:53	1:26	04.12.2024 19:53	1:26	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.			0,68	100		0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-18	04.12.2024 18:43	04.12.2024 20:49	2:06	04.12.2024 20:49	2:06	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.		орг. связи - 1	0,42	60	6	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-20	04.12.2024 18:43	04.12.2024 19:50	1:07	04.12.2024 19:50	1:07	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.		орг. связи - 1	2,36	120	4	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АЦЭС	10 кВ	ПС 110 кВ Чигири\Ф-1	04.12.2024 19:21	04.12.2024 19:49	0:28	04.12.2024 19:49	0:28	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Откл.для замены по ТУ.		орг. водосн. - 3 орг. связи - 1	2,03	120	10	0°С, 0 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-22	04.12.2024 09:19	04.12.2024 13:33	4:14	04.12.2024 13:33	4:14	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Котельная ул. Юбилейная запитана от генератора СП "ВЭС" в 11:30.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 5	0,67	781	26	-23°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-28	04.12.2024 09:19	04.12.2024 13:58	4:39	04.12.2024 13:58	4:39	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Котельная Интерлес имеет резервное питание от Ф-20.		кот. - 1	0,30		1	-23°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-24	04.12.2024 09:19	04.12.2024 13:44	4:25	04.12.2024 13:44	4:25	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 кот. - 2	0,32	27	10	-23°С, 1 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-15	04.12.2024 09:19	04.12.2024 14:04	4:45	04.12.2024 14:04	4:45	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН. Котельная с. Долдыкан запитано от Ф-26 ПС 110 кВ Бурейская.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 2 кот. - 1 орг. связи - 2	0,11	200	4	-23°С, 1 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\Ф-23	04.12.2024 09:19	04.12.2024 13:57	4:38	04.12.2024 13:57	4:38	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 4 орг. водосн. - 1 школы, д/с - 3 орг. связи - 17	1,58	2 613	21	-23°С, 1 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 110 кВ Бурейск\31	04.12.2024 09:19	04.12.2024 14:00	4:41	04.12.2024 14:00	4:41	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		гос. орг. - 1 школы, д/с - 2 орг. связи - 16	0,58	794	7	-23°С, 1 м/с
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ А\Ф-5	04.12.2024 09:20	04.12.2024 14:03	4:43	04.12.2024 14:03	4:43	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,16		4	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ А\Ф-4	04.12.2024 09:20	04.12.2024 13:35	4:15	04.12.2024 13:35	4:15	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		орг. водосн. - 2 орг. связи - 1	0,20	320	5	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ А\Ф-10	04.12.2024 09:20	04.12.2024 14:03	4:43	04.12.2024 14:03	4:43	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,62		2	-20°С, 3 м/с, Пасмурно

Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ АЧФ-13	04.12.2024 09:20	04.12.2024 14:03	4:43	04.12.2024 14:03	4:43	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.		угольные и горнорудные - 2	0,27	40	3	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прогресс\Ф-10	04.12.2024 09:25	04.12.2024 13:43	4:18	04.12.2024 13:43	4:18	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,27	153	3	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Амурские ЭС, АВЭС	6 кВ	ПС 35 кВ Прогресс\Ф-11	04.12.2024 09:25	04.12.2024 14:00	4:35	04.12.2024 14:00	4:35	ГАО	-		РЗА ПП. РичПН.			0,11	150	2	-20°С, 3 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	110 кВ	ВЛ 110 кВ Николаевская ТЭЦ - Многовершинная с отпайками (С-171)	02.10.2024 15:58	02.10.2024 16:19	0:21	02.10.2024 16:19	0:21	ДАРАЧР	-	у	РЗА ПП. РичПН. Останов ТГ-3 на НТЭЦ действием ДАР произошло отключение ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Многовершинная с отпайками и ВЛ 110 кВ НТЭЦ-Белая гора с отпайками.ЗАО Многовершинная: полный останов оборудования, нарушение технологического процесса добычи золота, информация по финансовой части последствий будет уточнена 03.10.2024 технологом предприятия, идет восстановление технологического процесса, ЗАО Белая гора: в работе находились только компрессоры и насосы, после восстановления энергоснабжения перезапущены. АЧР не работала - внесена для попадания отключения в отчет.		гос. орг. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 1 орг. связи - 1	25,76	6 689	53	+8°С, 10 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	35 кВ	ВЛ 35 кВ Ванино - Монгохто (Т13Ф)	14.10.2024 13:56	14.10.2024 14:15	0:19	14.10.2024 14:30	0:34	САОН	выведено	у	РЗА ПП. РичПН. 13-56 при производстве работ по комплексной программе № ПА-2024-4 проверка прохождения команд ПА по УПАСК ВОЛС ПС 500 кВ Комсомольская-ПС 220 кВ Старт произошло незапланированное отключение присоединений 35/10 кВ ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Ванино, ПС 220 кВ Высокогорная.	ПС 35 кВ Монгохто 2с 35	орг. водосн. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1	2,80	3 510	31	+18°С, 0 м/с, Ясно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-23	14.10.2024 13:56	14.10.2024 14:30	0:34	14.10.2024 14:30	0:34	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РичПН. 13-56 при производстве работ по комплексной программе № ПА-2024-4 проверка прохождения команд ПА по УПАСК ВОЛС ПС 500 кВ Комсомольская-ПС 220 кВ Старт произошло незапланированное отключение присоединений 35/10 кВ ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Ванино, ПС 220 кВ Высокогорная.		кот. - 1	0,08	57	1	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-5	14.10.2024 13:56	14.10.2024 14:30	0:34	14.10.2024 14:30	0:34	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РичПН. 13-56 при производстве работ по комплексной программе № ПА-2024-4 проверка прохождения команд ПА по УПАСК ВОЛС ПС 500 кВ Комсомольская-ПС 220 кВ Старт произошло незапланированное отключение присоединений 35/10 кВ ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Ванино, ПС 220 кВ Высокогорная.		орг. связи - 1	0,10	50	2	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-14	14.10.2024 13:56	14.10.2024 14:30	0:34	14.10.2024 14:30	0:34	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РичПН. 13-56 при производстве работ по комплексной программе № ПА-2024-4 проверка прохождения команд ПА по УПАСК ВОЛС ПС 500 кВ Комсомольская-ПС 220 кВ Старт произошло незапланированное отключение присоединений 35/10 кВ ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Ванино, ПС 220 кВ Высокогорная.		орг. водосн. - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 3 кот. - 2 орг. связи - 5	0,90	2 300	11	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	10 кВ	ПС 220 кВ Селихино\Ф-3	14.10.2024 13:56	14.10.2024 14:30	0:34	14.10.2024 14:30	0:34	САОН	не работало	у	РЗА ПП. РичПН. 13-56 при производстве работ по комплексной программе № ПА-2024-4 проверка прохождения команд ПА по УПАСК ВОЛС ПС 500 кВ Комсомольская-ПС 220 кВ Старт произошло незапланированное отключение присоединений 35/10 кВ ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Ванино, ПС 220 кВ Высокогорная.			0,10	70	2	+13°С, 0 м/с, Пасмурно
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-29	02.10.2024 15:58	02.10.2024 16:25	0:27	02.10.2024 16:25	0:27	АЧР	-	у	РЗА ПП. РичПН. Останов ТГ-3 на НТЭЦ.		гос. орг. - 2 в/ч - 1 мед. учр. - 1 школы, д/с - 1 кот. - 1 орг. связи - 5	1,02	1 433	17	+8°С, 10 м/с, Ветер
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-7	02.10.2024 15:58	02.10.2024 16:14	0:16	02.10.2024 16:14	0:16	АЧР	-	у	РЗА ПП. РичПН. Останов ТГ-3 на НТЭЦ. 2-е питание для аэропорта, был на х.х.		гос. орг. - 5			2	0°С, 0 м/с
Хабаровские ЭС, ХСЭС	6 кВ	НиколаевскаяТЭЦ\Ф-27	02.10.2024 15:58	02.10.2024 16:14	0:16	02.10.2024 16:14	0:16	АЧР	-	у	РЗА ПП. РичПН. Останов ТГ-3 на НТЭЦ.		гос. орг. - 3 школы, д/с - 7 орг. связи - 18	0,68	5 210	10	0°С, 0 м/с